

p007f022r03 fb

1. Ausführung / Beschriftung

Logo OHNE Funk MIT Funk

2. Konfiguration allgemein

Stichtag

Messverfahren Ein-
fühler Zwei-
fühler Einführer mit
Startfühler

Bewertungsverfahren Einheitsbewertet Produktbewertet

Startdatum Sofort Sonder

Sommer Modus (Zählunterdrückung) keiner Von ____ bis ____ (Monate)

Displayanzeigen Segmenttest
an *1 KQ-Anzeige
an *2 Prüfwahl an

Verbrauchsanzeige am Stichtag nullend kumulierend

Gerätepasswort

*1 Bei Geräten ohne Funk kann der Segmenttest nicht ausgeschaltet werden.

*2 Bei produktbewerteten Geräten kann die KQ-Anzeige nicht ausgeschaltet werden.

3. Konfiguration Funk

Funkvariante ME-Protokoll
(walk-by) T₁-kurz
(ME OMS) T₁-lang

*3 Geräte mit max. 900 k Funk-Telegrammen
können nur im C₁-kurz-Modus betrieben werden.

C₁-kurz C₁-kurz*3 C₁-lang

Funkabstand min

Start am Funktag Uhr Mitteleuropäische
Winterzeit;
Gerätegenauigkeit +/- 1h

Ende am Funktag Uhr

Dauerfunk Ja Nein

Funktage ab Stichtag Tage (max. 127)

Funktage pro Monat Tage (max. 15)

Wochenendfunk Ja Nein

Funkleistung niedrig mittel hoch

Schlüssel für OMS

Nur für Geräte mit OMS-Funk 32 Stellen, Ziffern 0...9, Buchstaben A, B, C, D, E, F

Firma
Str.
PLZ / Ort
Ansprechpartner

Datum:

ME-Art.-Nr.

444 000 099 140-00

Bitte bei zukünftigen Bestellungen angeben.



Sonder- Ausführung und Konfiguration



Entwicklung und Fertigung
elektronischer Geräte



p007f022r03 fb